

Ansvar for vedlikehold og renhold av ventilasjonsanlegg er seksjonseier/leier sitt eget ansvar.

Skifte filter, anbefalt årlig (våren)

A. Filterpakke består av ett hvitt filter som samler opp støv fra innvendig i leiligheten.

B. Rosa filter filtrerer uteluften før den går gjennom varmeveksler og inn i leilighetens stue og soverom.

Husk å stoppe viften ved skiftning/renhold av filter.

- ***Filterpakker kjøpes på eget initiativ/abonnement kjøpsavtale.***

Økonomisk bruk av ventilasjons enhet

1. I sommerhalvåret og ved lengre fravær, skrus gradene ned til minimum og hastigheten settes på lav. Trykk på minus knappen på displayet under termometer symbolet. Orange lys vises i soltegnet under.
2. Om høst og vinter trykk på pluss knappen til det gulrøde lyse forsvinner. Hastigheten kan settes til middels. Uteluft blir da blandet med innvendig luft i varmeveksler.
3. Rengjøring av fettfilter over komfyr og ventiler i vegger og tak rengjøres **jevnlig**.

Tiltak når unormal aktivitet på displayet

1. Dersom rødt lys vandrer opp og ned kan det være feil ved filter, eller at det er feil på selve motorene. Kontakt installatør.
2. Etter at filter er skiftet eller viftene er stoppet. Trykk på timeglass symbolet gjentatte ganger for å restarte systemet.
3. Etter hvert filterskift, er det en fordel å støvsuge innvendig i vifterommet. Husk å stoppe viften først.

Hanapiren 30.05.2019
For styret I Sameiet

Tor Furland